

Nr sprawy 271.10.2012

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 09.10.2012 r. –

dot. przetargu na „Budowa placu zabaw w Jastarni”

Pytanie 1 : Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie konstrukcji drewnianej z belką górną stalową w przypadku huśtawki wahadłowej?

Zamawiający odpowiada: Nie. Należy zastosować rozwiązania konstrukcyjne przedstawione w projekcie budowlanym.

Pytanie 2 : Czy Zamawiający dopuszcza montaż huśtawki wagowej podwójnej czteroosobowej jako dwóch osobnych urządzeń dwuosobowych?

Zamawiający odpowiada: Nie. Należy dostosować się do rozwiązań zastosowanych w projekcie budowlanym.

Pytanie 3 : Jaki rodzaj drewna należy zastosować w przypadku urządzeń zabawowych? Czy ma to być drewno bezrdzeniowe czy klejone?

Zamawiający odpowiada: W konstrukcji urządzeń zabawowych proszę zastosować drewno bezrdzeniowe.

Pytanie 4 : W jakiej formie mają być wykonane zdobienia urządzeń? Czy Zamawiający uzna za wystarczające wycięcie ozdobnych motywów w płytach stanowiących barierki zestawu zabawowego? Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy wymagane motywy zdobień?

Zamawiający odpowiada: Ze względu na złożoność kształtów i kolorystyki zdobienia urządzeń należy wykonać w formie powłoki malarskiej stosując motywy z załączonych wzorów.

Tablicę z "alfabetem kaszubskim" należy wykonać zgodnie z grafiką pokazaną na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszubskie_nuty

Zdobienia wzorami haftu kaszubskiego należy wykonać w nawiązaniu do załączników stanowiących uzupełnienie niniejszych wyjaśnień.

Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia

Jacek Świdziński



