

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 23.10.2012 r.

dot. przetargu pn. „Remont nawierzchni drogowej na plaży zatokowej w Juracie – etap I”

Pytanie 1 : W opisie zamówienia jest: „ułożenie nawierzchni drogi na plaży z betonowej kostki brukowej Castello antico, w tym pasa pieszego (w kolorze: piaskowy melanz), ścieżki rowerowej (w kolorze: brązowy melanz)”. W opisie technicznym i w przedmiarze poz. 13 jest wymieniona kostka grubości 8cm. Kostka betonowa o nazwie handlowej Castello antico jest produkowana wyłącznie w grubości 6cm. Czy Inwestor dopuszcza stosowanie tej grubości? Jeśli nie, prosimy o wskazanie z jakiego rodzaju kostki ma być nawierzchnia.

Zamawiający odpowiada: Do wykonania nawierzchni drogowej na plaży zatokowej w Juracie należy zastosować kostkę brukową **grubości 8cm** zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem. Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że gwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych nie gorszych od założonych w dokumentacji i akceptowanych przez Zamawiającego. Za materiał równoważny pod względem parametrów estetycznych Zamawiający uznaje kostkę w stylu rustykalnym, przypominającą naturalne kamienie, w kolorze jasnym dla pasa pieszego i kolorze ciemnym dla ścieżki rowerowej.