



WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 13.03.2014 r.

dot. przetargu pn. „Dostawa mobilnych zapór przeciwpowodziowych i przewoźnej pompy powodziowej (z możliwością składania ofert częściowych)”

Pyt. 1.: Uprzejmie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania zapory przeciwpowodziowej o średnicy 80 cm, która po napełnieniu wodą ma wysokość użyteczną ok. 70 cm. Zapora, która miałaby wysokość po napełnieniu wodą 80 cm musiałaby mieć średnice przed napełnieniem wodą ok. 120 cm (po napełnieniu wodą zapory o przekroju okrągłym spłaszczając się). Z naszego doświadczenia wnioskujemy, że obsługa zapory o średnicy ok. 120 cm byłaby bardzo trudna ze względu na ciężar i wymiary, a zapora byłaby „mało” mobilna. Przy takich gabarytach opróżnianie zapory oraz jej ewentualne czyszczenie po użyciu, byłoby skomplikowane i wymagałoby dużego nakładu czasu i pracy.

Odp. 1.: Zamawiający podtrzymuje wymaganie, aby oferowana zapora po napełnieniu wodą osiągała nie mniej niż 80 cm wysokości.

Pyt. 2.: Zamawiający określił wymóg dwóch linii tłocznych o średnicy 75 mm każda. Przy takiej konfiguracji średnicy linii tłocznej maksymalna łączna wydajność po stratach przy węzłach 40 mb będzie osiągała 150-200 m³/godz. co nie wykorzystuje potencjału urządzenia. Zalecane byłoby wprowadzenie wymogu dwóch linii tłocznych o średnicy 110 mm każda, co pozwoli na realną pracę z wydajnością maksymalną. Czy Zamawiający podtrzymuje swój pierwotny zapis?

Odp. 2.: Zamawiający wymaga, aby pompa wyposażona była w dwie linie tłoczne o średnicy co najmniej 75 mm o długości nie mniej niż 40 mb każda, składające się z 2 odcinków węża (każda).

Pyt. 3.: W wymaganiach określono wymóg kosza ssawnego z zaworem zwrotnym. W przypadku niektórych rodzajów pomp samozasysających zawór zwrotny występuje jako zamontowany na pompie i stosowanie odrębnego zaworu przy koszu ssawnym nie jest zalecane przez producenta (mocno wydłuża i wpływa negatywnie na proces zasysania). Czy w takim przypadku dopuszczalne jest zaoferowanie linii ssawnej z koszem bez zaworu zwrotnego jeśli wpłynie to pozytywnie na efektywność pracy pompy i nie jest konieczne do jej zawadnienia?

Odp. 3.: Zamawiający wymaga, aby układ zasysający był wyposażony w zawór zwrotny znajdujący się w koszu ssawnym lub na pompie wyposażonej w stopień samozasysający.

Pyt. 4.: W wymaganiach określono maksymalne zużycie paliwa 4,3 l/godz.. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, dla którego maksymalne zużycie paliwa może osiągać 5,6 l/godz. zapewniając jednocześnie wydajność maksymalną ponad 300 m³ z możliwością regulacji obrotów i uzyskania wydajności maksymalnej 250 m³/godz. przy spalaniu poniżej 4,3 l/godz.?

Odp. 4.: Zamawiający dopuszcza urządzenia, które przy wydajności 250 m³/godz. zużywają nie więcej niż 4,3 l/godz.. Jeżeli urządzenie zapewnia osiągnięcie wyższej wydajności niż 250 m³/godz. przy wyższym zużyciu paliwa, Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające poziom zużycia paliwa przy wydajności 250 m³/godz.

W konsekwencji wprowadzonych zmian zmienia się treść SIWZ, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia

Jacek Świdziński