



URZĄD MIASTA JASTARNI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

tel. (0-58) 675-19-99, fax. 675-21-76

e-mail: jas_bor@poczta.onet.pl

Nr sprawy RR.271.3.2015

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Z DNIA 05.02.2015 R.

DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY OGRODOWEJ W JASTARNI.

PYT. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie słupów SPB-A i opraw OP-091 do zastosowania w/w inwestycji.

Proponowane przez nas słupy SPB-A i oprawy OP-091 spełniają wymagania co do sylwetki, cech wzorniczych, konstrukcji i parametrów technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.

ODP. Zamawiający zwraca uwagę, iż pkt. 3.3. SIWZ określa „Dla oferowanych urządzeń równoważnych Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu obliczeń parametrów oświetleniowych wykonanych przez uprawnioną osobę”. Do wniosku nie załączono obliczeń parametrów oświetleniowych.

Zgodnie z pkt. 3.3. SIWZ zagwarantowana moc całkowita instalacji oświetleniowej przy zastosowaniu 24 opraw nie może być większa niż 888 W. Z załączonej karty katalogowej oprawy OP-091LED wynika, że moc pojedynczego źródła światła jest nie mniejsza niż 45 W. Przy zastosowaniu 24 opraw moc całkowita instalacji oświetleniowej wynosi 1080 W. Proponowane oprawy nie gwarantują uzyskania założonego efektu ekologicznego, nie spełniają więc warunku określonego w pkt. 3.3. SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie opraw w inwestycji.

**Z up. Burmistrza Miasta Jastarnia
Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia**

Jacek Świdziński