



URZĄD MIASTA JASTARNI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

tel. (0-58) 675-19-99, fax. 675-21-76

e-mail: jas_bor@poczta.onet.pl

Nr sprawy RR.271.3.2015

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ Z DNIA 06.02.2015 R.

**DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN.
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICY OGRODOWEJ W JASTARNI.**

PYT. Czy w szacie oświetleniowej należy zamontować ogranicznik przepięć B+C? Jeżeli tak to proszę o podanie jego parametrów.

ODP. Szata oświetleniowa powinna być wyposażona w ogranicznik przepięć typ 1 i 2 (klasa B+C), np. V25-B+C/3+NPE (OBO Bateman).

**Z up. Burmistrza Miasta Jastarnia
Zastępca Burmistrza Miasta Jastarnia**

Jacek Świdziński