



URZĄD MIASTA

84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24

tel. (58) 675-19 - 99, fax (58) 675-21-76

e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

RR.271.11.2015.IH

Jastarnia, 07.04.2015 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

z dnia 01.03.2015 r.

dot. przetargu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastarnia poprzez rozbudowę infrastruktury w rejonie mola spacerowego przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni”

Pyt. 1.: Według projektu w wyposażeniu placu fitness są przewidziane następujące urządzenia: Poręcze, wahadło (podwójne) 2 szt., twister, jeździec, biegacz 1 szt.

Natomiast w przedmiarze jest:

- dostawa i montaż biegaczy - szt. 2
- brak pozycji dostawa i montaż poręczy.

Proszę o korektę przedmiaru

Odp. 1.: Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego przedmiaru robót.

Pyt. 2.: Proszę o potwierdzenie, że poniżej zamieszczony opis urządzeń siłowni spełnia wymagania Zamawiającego

Wszystkie urządzenia są malowane proszkowo dwiema warstwami farby; pierwsza warstwa specjalna podkładowa farba cynkowa, druga warstwa farba zewnętrzna. Urządzenia są wykonane ze stali czarnej. Ze stali nierzewnej wykonane są elementy narażone na ścieranie (miejsca na stopy). Rury zastosowane przy konstrukcji urządzeń mają wymiar: 88,9 x 3 mm dla rur głównych; 34 x 2,2 mm dla rur pomocniczych. Brak uchwytów dzięki temu urządzenia są bardziej uniwersalne dla osób o różnym wzroście. Urządzenia posiadają certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa PNEN11761:2009 oraz PNEN11767:2009

Odp. 2.: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań dla konstrukcji urządzeń rekreacyjnych.

Urządzenia muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa użytkowania wynikające z przepisów prawa i norm technicznych.

Użyte materiały i zabezpieczenia antykorozyjne muszą zapewnić odporność na wpływ warunków atmosferycznych przez okres nie krótszą niż 5 lat.

Dopuszczalne obciążenie robocze dla urządzeń musi być nie mniejsze niż 120 kg.

Z poważaniem