



WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ z dnia 10 kwietnia 2015 r.

**dot. przetargu pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Jastarnia
poprzez rozbudowę infrastruktury w rejonie mola spacerowego przy
ul. Stelmaszczyka w Jastarni”**

Pyt. 1.: W przedmiarze robót pkt 33 zapisano:

„Układanie kabli wielożyłowych YAKY 4X 10 mm² 0,6/1kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych”

Pytanie dotyczy przekroju podanego kabla - wg norm podany kabel YAKY 4x10 nie może być już stosowany przy budowie nowych linii kablowych oświetlenia. Pomijając powyższe podany kabel może sprawiać kłopoty przy podłączeniu w puszkach z blachy nierdzewnej stanowiących obudowę opraw oświetleniowych wbudowanych w nawierzchnię.

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące w/w kabla.

W przedmiarze robót pkt 48 zapisano:

Szafki kablowe (oświetleniowe) o masie 200 kg

W projekcie nie zawarto schematu szafki oświetleniowej, co utrudnia rzeczową wycenę.

Prosimy o uzupełnienie materiałów o schemat Szafki oświetleniowej

Odp. 1.: Zamawiający wprowadza zmiany w przekroju kabla YAKY 4x10mm² 0,6/1kV oraz odstępuje od budowy nowej szafki oświetleniowej (sterowniczej). Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez zamieszczenie skorygowanego przedmiaru robót.

Z poważaniem