

Nr sprawy 271.15.2018

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ **z dnia 24.09.2018 r.**

dot. przetargu pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej obejmująca przedłużenie istniejących pomostów cumowniczych

Pyt. 1: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie stosowane w tego typu obiektach, a polegające na umieszczeniu punktu poboru wody i poboru energii w jednym postumencie? Rozwiązanie takie pozwoli na zmniejszenie kosztów postumentów, zmniejszy także ryzyko uszkodzenia poprzez zmniejszenie ilości punktów kolizji, które zawsze stanowią przeszkodę na pomoście.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wspólnych postumentów do dystrybucji wody i energii elektrycznej. Rozdzielenie mediów jest bardziej funkcjonalne i bezpieczniejsze dla użytkowników.

Pyt. 2: Czy dopuszczalne jest wykonanie aluminiowej obudowy postumentu?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie aluminiowych obudów postumentów.

Pyt. 3: Czy dopuszczalne jest stosowanie gniazd do wtyczek płaskich o IP poniżej 54. Ze względu na niezbyt częste stosowanie takich gniazd, występuje na rynku polskim mocne ograniczenie lub wręcz brak dostępności o potwierdzonym odpowiednim certyfikatem IP większym niż 44.

Odp.: Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest zastosowanie gniazd dla wtyczek płaskich o poziomie zabezpieczenia nie mniejszym niż IP 54.

Pyt. 4: Jaka powinna być ilość kanałów instalacyjnych - 2 czy 4?

Odp.: Kanałów instalacyjnych powinno być 4.

Pyt. 5: Jaka powinna być zastosowana średnica przepustów instalacyjnych - 47 mm czy 100 mm?

Odp.: Należy wykonać 4 przepusty instalacyjne, tj. 2 z prawej i 2 z lewej strony pomostu w następujący sposób:

- w jednym kanale o średnicy 100 mm poprowadzić instalację elektryczną,
- w drugim kanale o średnicy min. 47 mm poprowadzić instalację wodną, monitoring i Wi-Fi.

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz